

Alla c.a. Prefettura di Crotone
CORAP Crotone
Sindaco di Crotone
Dirigente Lavori Pubblici Comune di Crotone
Dirigente all'Ambiente Comune di Crotone

Oggetto: segnalazione copiosa perdita idraulica in Località Margherita Soprana.

Con la presente per segnalare copiosa perdita d'acqua potabile dalla condotta adduttrice principale del nucleo industriale. Su tale perdita è stato effettuato nel Maggio 2022 un intervento di ripristino che ha solamente diminuito la quantità d'acqua dispersa, passando da circa 80 lt/s agli attuali 30lt/s.

Questa enorme quantità d'acqua sta creando notevoli problemi alla salute pubblica e disagi con la proliferazione di insetti pericolosi, oltre alla dispersione d'acqua potabile in un periodo di grave siccità. Tale perdita è localizzata in località Margherita Soprana, precisamente in prossimità dell'incrocio tra via Delle Magnolie e via Dei Melograni quindi in pieno centro abitativo.

Come già accennato l'acqua che fuoriesce finisce nelle cunette di raccolta per poi riversarsi copiosamente nel canale 19 (nel quale sono in corso lavori di manutenzione e di pulizia resi vani dalla continua crescita folta vegetazione per la presenza d'acqua).

Si segnala che vengono dispersi in un periodo di siccità circa 30 lt/s i quali potrebbero essere resi disponibili alla comunità.

Si richiede con estrema urgenza un Vostro immediato intervento atto a risolvere l'annoso problema che affligge contrada Margherita da più di un anno.

In considerazione di quanto esposto laddove dovessero verificarsi danni a persone o cose chi di competenza dovrà essere ritenuto responsabile per le evidenti omissioni.

Crotone 23-06-2023

Il Presidente
Sebastiano Aloia

